

КУП «Центр информационных
технологий Мингорисполкома»

Администрация Партизанского района г.Минска (далее –
администрация) просит снять с контроля ЕДС заявку:

№ 858.4.031223 (г.Минск, пр. Партизанский, 45, кв.13),


Вид работ – Течь стыков

Выполнены работы по герметизации технического этажа,
восстановление изоляции трубопровода системы канализации для
предотвращения образования конденсата.

Закрывать заявку.

Администрация берет под свой контроль выполнение данной заявки.

Заместитель главы администрации
Партизанского района г.Минска



В.М. Лебедь