

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЖЭС-15

Т.И.Намазов

« 16 »

2020г.

Акт  
обследования

Комиссия в составе: гл.инженера ЖЭС-15 Лабора А.А., мастера ЖЭС-15 Лиходиевского Э.С.

по результатам обследования, произведенного « 16 » 09 2020 г. составила настоящий акт о следующем:

обследование

системы

ГВС

ж.д.

№ 119,5

ул. Мясникова

При визуальном осмотре установлено:

Т<sub>под.дом</sub> 52<sup>0</sup>С, Т<sub>обр.дом</sub> 48<sup>0</sup>С, П1 2,2 Мпа, П2 2,0 Мпа.

ГВС

соответствует

санитарным

нормам.

Комиссия считает:

Комиссия: гл. инженер ЖЭС-15 Лабор А.А.Лабор

мастер ЖЭС-15 Лиходиевский Э.С.Лиходиевский