

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЖЭС-15

Т.И.Намазов

« 16 » 09 2020г.



Акт
обследования

Комиссия в составе: гл.инженера ЖЭС-15 Лабора А.А., мастера ЖЭС-15 Лиходиевского Э.С.

по результатам обследования, произведенного « 16 » 09 2020 г. составила настоящий акт о следующем:

обследование системы ГВС ж.д. № 35

ул. Мясникова

При визуальном осмотре установлено:

Т_{под.дом} 52°C, Т_{обр.дом} 48°C, П1 2,2 Мпа, П2 2,0 Мпа.

ГВС соответствует санитарным нормам.

Комиссия считает:

Комиссия: гл. инженер ЖЭС-15 Лабор А.А.Лабор

мастер ЖЭС-15 Лиходиевский Э.С.Лиходиевский