

УТВЕРЖДАЮ:

НАЧ ЖЭУ

(руководитель исполнителя)

Ходосевич С.И.

(подпись)

(ФИО)

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ АКТ

по оказанию (неоказанию) жилищно-коммунальных услуг, оказанию
жилищно-коммунальных услуг с недостатками

Регистрационная карточка № 1346.9.270824 от 27.08.2024
по обращению граждан в диспетчерскую службу УКП "Жилкомхоз" (г. Шклов)

Заявитель, телефон

Василина Ивасиовна Слижикова. Тел.: моб. +375 (33) 381-75-47.
моб. +375 (29) 546-92-51.

Адрес

г. Шклов, Дикуня ул., д. 26, кв. 42, под. 1, эт. 4

Вид работ / неисправность

Водоснабжение / Отсутствует горячая и холодная вода

Примечание

Дата и время выдачи

карточки исполнителю

27.08.2024 13:03

В результате обследования установлено, что жилищно-коммунальная услуга «Водоснабжение»
оказана:

☐ В полном объеме

☐ С недостатками

☐ В неполном объеме

☐ Не оказана

(отметить нужное)

Причины и сроки предоставления услуги с недостатками и (или) в неполном объеме,
непредоставления:

В связи с проведением капитального ремонта дома переключение инженерных сетей ХВС и ГВС
существующей сети на вновь установленную.

Проведенные работы:

Новый статус заявки:

☐ Проведено обследование,
начаты работы

☐ Проведено обследование,
заявителю указано закупить
материалы

☐ Передано в план текущего
ремонта

☐ Заявка выполнена

(отметить нужное)

Дата и время выполнения:

27.08.24

Исполнитель /

представитель исполнителя:

Зайцев А.А.

(фамилия, инициалы)

Оценка заявителем качества оказанных услуг:

☐ отлично

☐ хорошо

☐ удовлетворительно

☐ неудовлетворительно

(отметить нужное)

Особое мнение потребителя (оговорки) при наличии возражений:

Заявитель:

(подпись)

Слижикова В. И.

(фамилия, инициалы)

Утверждаю
Начальник ЖЭУ
С.И. Ходосевич

АКТ
выполненных работ

Комиссия в составе: нач. ЖЭУ Ходосевича С.И.
 мастер ЖЭУ Зайцев А.А.

Провела обследования санитарно – технического состояния квартиры
№ 42 ж. д. 26 ул. Рязань

Произведен капитальный ремонт инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения на вновь установленную. Подача холодного и горячего водоснабжения восстановлена. Температура ГВС 50*С. Работы произведены в полном объёме. Заявитель претензии не имеет.

Комиссия в составе:

Зайцев А.А.

Ходосевич С.И.

Жилец дома

Слижикова В.И.